



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

гр.София 1303, бул."Ал.Стамболийски"№62,тел.02/9814364, факс: 02/9870794, info@so-vazrazhdane.bg

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП №6

Относно: Зададени въпроси по документация за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по 21 обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Въпрос: Във връзка с предстоящото ни участие в горесцитираната процедура, моля да получим разяснения на следния въпрос:

Във връзка с писмо с рег. номер 91-00-20/09.03.2018 г. на Министъра на МРРБ, относно допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС, че следва при изпълнението на програмата за сгради над 28 м., при които няма започнали производства по одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешения за строеж, е необходимо да се спазва изискването по фасадите да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

В предоставените от Вас доклади от обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в р-н Възраждане и предмет на настоящата поръчка, е предвидено Доставка и монтаж на нова топлоизолационна система тип EPS, с $\delta = 10$ см и коеф. на топлопроводност $\lambda < 0,035$ W/mK, който продукт клас по реакция на огън по-нисък от А2.

Моля да ни укажете при подготвяне на технически и ценовите оферти, а именно при изготвяне на Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране, Технология за строителство, Описание на предвижданите за влагане материали, Сертификати за съответствие на влаганите материали, Линеен календарен график и т.н., с какво да се съобразим: Действащата нормативна уредба или публикуваната процедура.

РАЗЯСНЕНИЕ: Техническите паспорти са изработени през 2015-2017г. При подготвяне на технически и ценовите оферти, а именно при изготвяне на Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране, Технология за строителство, Описание на предвижданите за влагане материали, Сертификати за съответствие на влаганите материали, Линеен календарен график и т.н., следва да се съобразите с писмо №91-00-20/09.03.2018 г. на Министъра на МРРБ, относно допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС и действащата нормативна уредба. За всички материали и продукти е необходимо да се спазва изискването по фасадите и покривите да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

С УВАЖЕНИЕ:

САВИНА САВОВА
КМЕТ НА СО
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

чл.2 ЗЗЛД