

Столична община  
район "Възраждане"



бул. "Ал. Стамболийски" 62  
тел. 02/9814364  
факс 02/9870794

№ РВЕ18-ВК08-2137  
от 28.12.2018 г.



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

гр.София 1303, бул."Ал.Стамболийски"№62,тел.02/9814364, факс: 02/9870794, [info@ao-vazrazhdane.bg](mailto:info@ao-vazrazhdane.bg)

### РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП №10

Относно: Зададени въпроси по документация за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по 21 обособени позиции“

**УВАЖАЕМИХ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка със зададени въпроси по документация за възлагане на обществена поръчка по НПЕЕМЖС за 21 обособени позиции в район „Възраждане“ и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, район „Възраждане“ дава следните разяснения на поставените въпроси:

Въпрос 1: В документацията по Обособена позиция №4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за Сграда с административен адрес гр. София, ж.к "Зона Б-18, б.7. е записана "Мярка за енергоспестяване 4: Подмяна на хоризонтална и вертикална тръбна мрежа на водопроводната инсталация". В допустимите дейности за финансиране такава дейност не е описана. Следва ли да се залага и изпълнява.

**РАЗЯСНЕНИЯ:** Според изготвената в следствие на техническото и енергийно обследване по Фаза I документацията, в избрания пакет енергоспестяващи мерки е включена подмяна на тръбна мрежа на битово горещо водоснабдяване, поради което същият следва да се изпълни за достигане на необходимия клас енергопотребление, според утвърдените методически указания от НПЕЕМЖС.

С УВАЖЕНИЕ:

САВИНА СЛОВОВА  
КМЕТ НА СО  
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

