

ОПШТИНА ГОЩИМА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" СОФИЯ	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА
РВЕ17-РД09-265/08.12.2017	18.12.2017
СЪСТАВ НА РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ	

ПРОТОКОЛ №13 от 13.12.2017г. РЕСУТ



**УТВЪРЖДАВАМ:  
КМЕТ НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ":**



**САВИНА САВОВА**

### ПРОТОКОЛ № 13

Днес, 13.12.2017 г., в изпълнение на Заповед № РВЕ17-РД09-265 /08.12.2017 г. на Кмета на район "Възраждане" - СО, се проведе заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията / РЕСУТ / в състав:

**Председател :**

арх. Людмила Гавазова – Гл. архитект на район "Възраждане" – СО и

**членове:**

1. арх. Николай Диков - Зам. Кмет на район „Възраждане“
2. инж. Марияна Атанасова – Гл. инженер на район "Възраждане"
3. инж. Виолета Юркова – началник отдел "ИИБЕ"
4. инж. Даниела Истаткова – началник отдел "УТКРКС"
5. Васил Бояджиев – гл. юрисконсулт
6. Щерю Иванчев – гл. експерт в отдел "УОС, ЖН, РКТД"
7. инж. Христо Ковачев – гл. експерт в отдел „УТКРКС“
8. арх. Мария Костова – ст. експерт в отдел "УТКРКС"
9. арх. Ада Николова - ст. експерт в отдел „УТКРКС“
10. инж. Димитър Петров – ст. експерт в отдел "УТКРКС"
11. инж. Румян Петков – ст. експерт в отдел "ИИБЕ"
12. инж. Емануела Баджова - гл. експерт в отдел „УТКРКС“
13. инж. Румяна Димитрова – ст. експерт в отдел "ИИБЕ"
14. инж. Таня Янкова – гл. експерт в отдел "ИИБЕ"
15. л. арх. Атанас Стоянов – ст. експерт в отдел „ИИБЕ“

16. арх. Милка Белотелева – представител на КАБ
17. арх. Васил Николов - представител на РЗИ
18. инж. Даяна Деянова – Инспектор в Трета РСПБЗН
19. арх. Тодорка Вълева – представител на САБ
20. ланд. арх. Веселина Калайкова – представител на КАБ

технически секретар : Адриана Цакова – ст. специалист в отдел „УТКРКС“

## **Д Н Е В Е Н Р Е Д :**

1. Вх. №РВЕ17-АП00-127/05.11.2017г. – „Ремонтно – възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №63 (бивше 13 ОУ) и 5-то ВСУ „Пеньо Пенев“ (НГЕДЕК), УПИ I, кв. 144, м. „Зона Б-2-3“, район „Възраждане“-СО“.

Докладва арх. А. Николова

2. Вх. № РВЕ17-АП00-123/29.11.2017г. – „Основен ремонт на сградни ВиК инсталации на 30 СУ „Братя Миладинови“ (училищен корпус)“, м. „Зона Б-5“, район „Възраждане“-СО.

Докладва арх. А. Николова

3. РВЕ16-ГР94-1566/31.07.2017г. – Работен устройствен план в обхват- УПИ XI-26; УПИ XIII-28, кв. 131, м. „Зона Б-4“, район „Възраждане“-СО.

Докладва арх. А. Николова

4. РВЕ17-ГР00-132/2/24.11.2017г. - ПУП – Изменение на Плана за Застрояване и Работен Устройствовен План в обхват УПИ VI-6, кв. 153, м. „Зона Б-3“, район „Възраждане“-СО.

Докладва арх. А. Николова

ПРОТОКОЛ №13 от 13.12.2017г. РЕСУТ

- 3 -

5. Вх. РВЕ17-АП00-68/1/13.11.2017г. – Възстановяване и ремонт на мансарден етаж – бул. „Княгиня Мария Луиза“ №55, УПИ XIV-15, м. „Зона Б-2“, район „Възраждане“-СО.

Докладва арх. А. Николова

6. Вх.№ РВЕ17-ГР00-146/15.11.2017г. – Допускане до градоустройствена процедура за изменение на плана за регулация за квартал 226, м.“Западно направление” в обхват – УПИ VII-6 и УПИ VIII-5.

Докладва инж.Д.Петров

7. Вх. № РВЕ17-АП00-82(1)/28.11.2017г. – Инвестиционен проект „Преустройство и промяна предназначението на магазин 2 в банков офис на „Централна кооперативна банка“ АД - УПИ VII-19, кв. 110, м. „Зона Б-2“, бул. Сливница“ №152.

Докладва арх. М. Костова

Ресут гласува отпадане на пета точка , поради непредставени документи.

#### **По точка първа от дневния ред**

Докладва арх.А.Николова- Вх.№ №РВЕ17-АП00-127/05.11.2017г. – „Ремонтно – възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №63 (бивше 13 ОУ) и 5-то ВСУ „Пеньо Пенев“ (НГЕДЕК), УПИ I, кв. 144, м. „Зона Б-2-3“, район „Възраждане“-СО“.

След станалите разисквания РЕСУТ

**РЕШИ:**

ПРОТОКОЛ №13 от 13.12.2017г. РЕСУТ

– + –

Вратите на двете хранилища към специализираните учебни кабинети към коридора на ката 0.00 да бъдат предвидени с огнеустойчивост 60 минути.

Вратата във физкултурния салон към сцената да се отваря в посока на движението при евакуация.

Да се уточни начина на закрепване на кабела по фасадата на сградата и да се представи детайлна рогатка за прожекторите.

Да се представи договор с ЧЕЗ България АД.

Приема проекта и предлага след отстраняване на забележките да бъде одобрен.

### **По точка втора от дневния ред**

Докладва арх.А.Николова - Вх.№ РВЕ17-АП00-123/29.11.2017г. – „Основен ремонт на сградни ВиК инсталации на 30 СУ „Братя Миладинови“ (училищен корпус)“, м. „Зона Б-5“, район „Възраждане“-СО

След станалите разисквания РЕСУТ

### **РЕШИ:**

Да се предвиди циркулация на ВВКЗ`.

Да се представи оразмеряване на главната хоризонтална канализационна мрежа за смесени води.

Приема проекта и предлага след отстраняване на забележките да бъде одобрен.

### **По точка трета от дневния ред**

Докладва арх.А.Николова – Вх. РВЕ16-ГР94-1566/31.07.2017г. – Работен устройствен план в обхват- УПИ XI-26; XIII-28, кв. 131, м. „Зона Б-4“, район „Възраждане“-СО.

След станалите разисквания РЕСУТ

**Р Е Ш И :**

Проведени са всички процедури по обявяване на РУП. Няма постъпили възражения в законоустановения срок. Заповедта за одобряване влиза в сила.

**По точка четвърта от дневния ред**

Докладва арх. А. Николова - Вх. РВЕ17-ГР00-132/2/24.11.2017г. - ПУП - Изменение на Плана за Застрояване и Работен Устройствен План в обхват УПИ VI-6, кв. 153, м. „Зона Б-3“, район „Възраждане“-СО.

След станалите разисквания РЕСУТ

**Р Е Ш И :**

Приема проекта.

Да бъде обявен на заинтересованите лица и съгласуван с НИНКМ по реда на ЗКН.

**По точка шеста от дневния ред**

Докладва инж. Д. Петров - Вх. № РВЕ17-ГР00-146/15.11.2017г. - Допускане до градоустройствена процедура за изменение на плана за регулация за квартал 226, м. „Западно направление“ в обхват – УПИ VII-6 и УПИ VIII-5.

След станалите разисквания РЕСУТ

**Р Е Ш И :**

Заявлението е подадено от всички заинтересовани страни .Не се нарушават имотни граници.

Предлага на Главния архитект да издаде заповед за допускане на градоустройствена процедура .

**По точка седма от дневния ред**

Докладва арх.М.Костова - Вх. № РВЕ17-АП00-82(1)/28.11.2017г. – Инвестиционен проект „Преустройство и промяна предназначението на магазин 2 в банков офис на „Централна кооперативна банка“ АД - УПИ VII-19, кв. 110, м. „Зона Б-2“, бул. Сливница“ №152

След станалите разисквания РЕСУТ

**РЕШИ:**

Приема проекта . Предлага да бъде одобрен.

След изчерпване на дневния ред РЕСУТ бе закрит.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** .....

*Л. Гавазова*  
**/арх. Л. Гавазова/**

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. арх. Николай Диков .....
2. инж. Марияна Атанасова .....
3. инж. Виолета Юркова .....

ПРОТОКОЛ №13 от 13.12.2017г. РЕСУТ

- 7 -

4. инж. Даниела Истаткова .....
5. Васил Бояджиев .....
6. Щерю Иванчев .....
7. инж.Христо Ковачев .....
8. арх. Мария Костова .....
9. арх. Ада Николова .....
10. инж. Димитър Петров .....
11. инж. Румян Петков.....
12. инж. Емануела Баджова .....
13. инж. Румяна Димитрова.....
14. инж. Таня Янкова .....
15. л.арх.А.Стойанов.....
16. арх. Милка Белотелева.....
17. арх.Васил Николов.....
- 18.инж.Даяна Деянова .....
19. арх.Тодорка Вълева .....
20. ланд.арх.Веселина Калайкова.....