



УТВЪРЖДАВАМ:
/ КМЕТ НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"



САВИНА САВОВА

ПРОТОКОЛ № 10

Днес, 30.09.2015г., в изпълнение на Заповед № РД-09-183/30.09.2015г. на Кмета на район "Възраждане"-СО, се проведе заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ в състав:

Председател :

арх. Людмила Гавазова – Гл. архитект на район "Възраждане" – СО и

членове: 1. инж. Марияна Атанасова – Гл. инженер на район "Възраждане"

2. инж. Виолета Юркова – началник отдел "ИИБЕ"
3. инж. Даниела Истаткова – началник отдел "УТКРКС"
4. Васил Бояджиев – ст. юрисконсулт
5. Щерю Иванчев – гл. експерт в отдел "УОС, ЖН, РКТД"
6. арх. Мария Костова – ст. експерт в отдел "УТКРКС"
7. арх. Ада Николова - мл. експерт в отдел „УТКРКС“
8. инж. Димитър Петров – ст. експерт в отдел "УТКРКС"
9. инж. Илиана Караиланска – ст. експерт в отдел "ИИБЕ"
10. инж. Веселин Тодоров – ст. експерт в отдел "ИИБЕ"
11. инж. Таня Янкова – ст. експерт в отдел "ИИБЕ"
12. ланд. арх. Атанас Стоянов – ст. експерт в отдел "ИИБЕ"
13. арх. Милка Белотелева – представител на КАБ,
14. инж. Доряна Ангелова - представител на РЗИ
15. инж. Камен Петров – началник сектор 03 РС ПБЗН
16. арх. Тодорка Вълева – представител на САБ

технически секретар: Адриана Цакова

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Вх. № СА-0110-27/28.09.2015г. - Спортна площадка в кв.21, жк."Сердика" м."НПЗ Средец", р-н „Възраждане“, гр. София .

Докладва л.арх.А.Стоянов

РЕСУТ гласува и разглеждането на две допълнителни точки:

2. Вх.№ СА-0110-7/2/25.08.2015г. – „Право на прекарване през УПИ I-За ЖС, КОО, кв.265, м. „Зона Б-5“ /общинска собственост/ на нова канална мрежа и ел.захранване на комуникационен шкаф MSAN D500 Outdoor 2091“, СО район „Възраждане“.

Докладва инж.М.Атанасова

3. Вх.№ СА-0110-7/3/25.08.2015г. - „Право на прекарване през УПИ I-За ЖС и озеленяване, кв.236, и УПИ I - За ЖС, магазини, трафопост и озеленяване, кв.335, м."Пробив бул.Пенчо Славейков", на нова канална мрежа и ел.захранване на комуникационен шкаф MSAN D500 Outdoor 2081", СО район „Възраждане“.

Докладва инж.М.Атанасова

По точка първа от дневния ред

Докладва л.арх. А.Стоянов - Вх. № СА-0110-27/28.09.2015г. - Спортна площадка в кв.21, м."НПЗ Средец", р-н „Възраждане“, гр. София .

След станалите разисквания РЕСУТ :

РЕШИ :

Връща проекта на Вносителя за отстраняване на следните забележки:

- да се представи геодезическо заснемане на растителността по чл.19 от ЗУЗСО.
- Да се покажат действителните отстояния от съседния урегулиран поземлен имот – УПИ VII-35 , кв.21 , м."НПЗ Средец" и уличната регулация.
- Да се представи обща количествено-стойностна сметка със спецификация на материалите.

ПРОТОКОЛ №10 от 30.09.2015г. на РЕСУТ

- Да се преработи детайла на настилките в съответствие с предназначението на спортната площадка.
- Да се представят детайлите по част конструкция и статистическите изчисления.
- Да се представи детайл за метални врати.
- Да се представи детайл за монтиране на спортните съоразения.
- Да се представи спецификация за спортните съоразения.
- В част ПБЗ не е изяснен достъпът на строителна механизация до обекта, начина на бетониране и начина за извършване на СМР.
- Да се представи лиценз за технически контрол по част „конструктивна“.
- Да се представи актуална застраховка на проектанта по част „архитектура“.

По точка втора от дневния ред

Докладва инж.М.Атанасова - Вх.№ СА-0110-7/2/25.08.2015г. - „Право на прекарване през УПИ I-За ЖС, КОО, кв.265, м. „Зона Б-5“ /общинска собственост/ на нова канална мрежа и ел.захранване на комуникационен шкаф MSAN D500 Outdoor 2091“, СО район „Възраждане“.

След станалите разисквания РЕСУТ :

РЕШИ:

- Връща преписката на вносителя за отстраняване на следните забележки:
- Върху общата ситуация на цялото трасе на строежа да се обозначат участъците, за които ще се учредява право на прокарване.
 - За всеки участък да се представи графична част с обозначени площи, за които ще се учреди правото на прокарване.
 - Да се представи геодезическо заснемане.
 - Да се приложи Акта за общинска собственост.
 - Да се представи Становище на Главния инженер за техническа възможност за учредяване на право на прекарване на елементи на техническата инфраструктура.

По точка трета от дневния ред

Докладва инж.М.Атанасова - Вх.№ СА-0110-7/3/25.08.2015г. - „Право на прекарване през УПИ I-За ЖС и озеленяване, кв.236, и УПИ I - За ЖС, магазини, трафопост и озеленяване, кв.335, м."Пробив бул.Пенчо Славейков", на нова канална мрежа и ел.захранване на комуникационен шкаф MSAN D500 Outdoor 2081", СО район „Възраждане“.

След станалите разисквания РЕСУТ :

РЕШИ:


- Връща преписката на вносителя за отстраняване на следните забележки:
- Върху общата ситуация на цялото трасе на строежа да се обозначат участъците, за които ще се учредява право на прокарване.
 - За всеки участък да се представи графична част с обозначени площи, за които ще се учреди правото на прокарване.
 - Да се представи геодезическо заснемане.
 - Да се приложи Акта за общинска собственост.
 - Да се представи Становище на Главния инженер за техническа възможност за учредяване на право на прекарване на елементи на техническата инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/арх. Л. Гавазова/

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Марияна Атанасова

..... 

2. инж. Виолета Юркова

..... 

3. инж. Даниела Истаткова

..... 

4. Васил Бояджиев

..... 

5. Щерю Иванчев

.....

- | | |
|------------------------------|-------|
| 6. арх. Мария Костова | |
| 7. арх. Ада Николова | |
| 8. инж. Димитър Петров | |
| 9. инж. Илиана Караиланска | |
| 10. инж. Веселин Тодоров | |
| 11. инж. Таня Янкова | |
| 12. ланд.арх. Атанас Стоянов | |
| 13. арх. Милка Белотелева | |
| 14. инж.Доряна Ангелова | |
| 15. инж. Камен Петров | |
| 16. арх.Тодорка Вълева | |

ОТПУСК
[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list items]