



Z-14 / 20.11.2013

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
/САВИНА САВОВА/



ПРОТОКОЛ № 9

Днес, 09.10.2013г., в изпълнение на Заповед № РД-09-265/08.10.2013г. на Кмета на район "Възраждане", се проведе заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ в състав:

Председател: арх. Людмила Гавазова – Гл.архитект на СО-Район "Възраждане"

Членове:

1. инж. Мариана Минчева Атанасова - главен инженер на р-н „Възраждане“
2. инж. Виолета Иванова Юркова – н-к отдел "ИИБЕ"
3. Васил Бояджиев – юрисконсулт на р-н „Възраждане“
4. Щерю Боянов Иванчев – гл.експерт „УОС, ЖФ, РКТД“ при р-н „Възраждане“
5. инж. Христо Ангелов Ковачев– главен експерт „УТКРКС“
6. арх. Мария Георгиева Костова – ст. експерт „УТКРКС“
7. арх. Елка евтимова Петрова – ст.експерт "УТКРКС"
8. арх. Виктор Георгиев Янулов – мл.експерт "УТКРКС"
9. инж. Димитър Кирилов Петров – ст. експерт „УТКРКС“
10. инж. Илиана Спасова Караиланска – ст. експерт „ИИБЕ“
11. ланд.арх. Деян Атанасов Танев – мл. експерт „ИИБЕ“
12. инж. Веселин Кирилов Тодоров – ст.експерт "ИИБЕ"
13. инж. Константин Ненов – мл.експерт "УТКРКС"
14. инж. Таня Георгиева Янкова – мл. експерт "ИИБЕ"
15. арх. Тодорка Вълева Вълева – представител на САБ
16. арх. В. Николов – представител на СРЗИ
17. инж. Димитър Василев - 03 РС ПБЗН

Технически секретар:

Мая Кръстева Милкова – ст. специалист „АГ“
При следния следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № СА-0110-100/16.09.2013г. – инвест.проект за "Промяна на предназначението на ателие № 3 в апартамент № 13 в жил. сграда с офиси и гаражи", УПИ VIII-13, кв.136, м. "Зона Б-3", ул. "Средна гора" № 102.

Докладва арх. Л. Гавазова

2. Вх.№СА-0110-101/20.09.2013г. - инвест.проект за "Промяна на предназначението на магазин в аптека за готови лекарствени форми", УПИ V-2, кв.112,м."Зона Б-3", бул."Христо Ботев" № 129.

Докладва арх. Л. Гавазова

3.Вх. № СА-0110-103/24.09.2013г. – инвест. проект за "Вътрешно преустройство на гараж № 31 в жил. сграда с офиси, магазини и подземни гаражи, УПИ III – 51,53, кв.166-Б, м. "Зона Б-18", ул."Пиротска" № 126-130.

Докладва арх. Л. Гавазова

4. Вх. № СА-0110-92/04.09.2013г. – инвест. проект за "Преустройство и смяна на предназначението на част от подземни гаражи под ул."Найчо Цанов" до ул. "Трапезица"/ до Метроостанция №7/ - с надземен открит паркинг в Сервиз за демонтаж и монтаж на гуми с мострена зала"

Докладва арх. Л. Гавазова

5. Вх. № СА-0110-109/03.10.2013г. – инвест. проект за "Преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон", УПИ I-жс, кв.124, м."Зона Б-18", бул."К.Величков" №15

По точка първа от дневния ред

Докладва арх. Л. Гавазова - Вх. № СА-0110-100/16.09.2013г. – инвест.проект за "Промяна на предназначението на ателие № 3 в апартамент № 13 в жил. сграда с офиси и гаражи", УПИ VIII-13, кв.136, м. "Зона Б-3", ул. "Средна гора" № 102.

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:

Да се одобри проектът и да се издаде РС

По точка втора от дневния ред

Докладва арх. Л. Гавазова - Вх.№СА-0110-101/20.09.2013г. - инвест.проект за "Промяна на предназначението на магазин в аптека за готови лекарствени форми", УПИ V-2, кв.112,м."Зона Б-3", бул."Христо Ботев" № 129.

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:

Да се одобри проектът и да се издаде РС след отстраняване на следните забележки:

- да се изпълнят изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ
- да се изясни трасето на елзахранване
- да се приложи договор с ЧЕЗ

По точка трета от дневния ред

Отпада –представен е комплексен доклад за оценка на съответствие

По точка четвърта от дневния ред

Докладва арх. Л. Гавазова - Вх. № СА-0110-92/04.09.2013г. – инвест. проект за "Преустройство и смяна на предназначението на част от подземни гаражи под ул."Найчо Цанов" до ул. "Трапезица"/ до Метроостанция №7/ - с надземен открит паркинг в Сервиз за демонтаж и монтаж на гуми с мострена зала"

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:

- Връща проектът на вносителя проектът за отстраняване на следните забележки:
- липсва част "ПБ"

По точка пета от дневния ред

Докладва арх. Л. Гавазова - Вх. № СА-0110-109/03.10.2013г. – инвест. проект за "Преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон", УПИ I-жс, кв.124, м."Зона Б-18", бул."К.Величков" №15

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:











Да се одобри проектът и да се издаде РС след отстраняване на следните забележки:

- да се изпълнят изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ
- да се изясни трасето на елзахранване
- да се приложи договор с ЧЕЗ
- вратата към стълбищната клетка да се предвиди със степен на огнеустойчивост EI 60

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/арх. Л. Гавазова/

ЧЛЕНОВЕ :

1. инж. М. Атанасова 
- 2 инж. В. Юркова 
3. В. Бояджиев 
4. арх. М. Костова 
5. арх. Е.Петрова 
6. арх.В.Янулов 
7. инж.Хр. Ковачев 
8. Щерю Иванчев 
9. инж. Д. Петров 
10. инж. И. Караиланска 

- 11. инж. Т. Янкова
- 12. ланд. арх. Д. Танев
- 13. инж. К. Ненов
- 14. инж. В. Тодоров
- 13. инж. Д. Василев
- 14. арх. Т. Вълева
- 15. арх. В. Николов