



Z-15/20.11.2013г.

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
/САВИНА САВОВА/



ПРОТОКОЛ № 10

Днес, 15.11.2013г., в изпълнение на Заповед № РД-09-300/13.11.2013г. на Кмета на район "Възраждане", се проведе заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ в състав:

Председател: арх. Людмила Гавазова – Гл.архитект на СО-Район "Възраждане"

Членове:

1. инж. Мариана Минчева Атанасова - главен инженер на р-н „Възраждане“
2. инж. Виолета Иванова Юркова – н-к отдел "ИИБЕ"
3. Васил Бояджиев – юрисконсулт на р-н „Възраждане“
4. Щерю Боянов Иванчев – гл.експерт „УОС, ЖФ, РКТД“ при р-н „Възраждане“
5. инж. Христо Ангелов Ковачев– главен експерт „УТКРКС“
6. арх. Мария Георгиева Костова – ст. експерт „УТКРКС“
7. арх. Елка Евтимова Петрова – ст.експерт "УТКРКС"
8. арх. Виктор Георгиев Янулов – мл.експерт "УТКРКС"
9. инж. Димитър Кирилов Петров – ст. експерт „УТКРКС“
10. инж. Илиана Спасова Караиланска – ст. експерт „ИИБЕ“
11. ланд.арх. Деян АтанасовТанев – мл. експерт „ИИБЕ“
12. инж. Веселин Кирилов Тодоров – ст.експерт "ИИБЕ"
13. инж. Константин Ненов – мл.експерт "ОСДКС"
14. инж. Таня Георгиева Янкова – мл. експерт "ИИБЕ"
15. арх. Тодорка Вълева Вълева – представител на САБ
16. инж. Петя Главчева – представител на СРЗИ
17. Гл. инспектор Владимир Димитров-Н-к 03 РС ПБЗН

Технически секретар:

Мая Кръстева Милкова – ст. специалист „АГ“

При следния следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № СА-0110-100/16.09.2013г. – инвест.проект за "Смяна на предназначението на част от сграда АИП за СМП – дентална медицина", УПИ VII-6,7, кв.228 , м."Западно направление", бул."К.Величков" № 93.

Докладва арх. М. Костова

2. Вх.№ ОИ-94-М-6/08.08.2013г. относно изменение на кад. план на кв. 335б, м. "Пробив бул."П.Славейков" и образуване на нов ПИ 30.

Докладва инж. Д. Петров

3. Вх. № СА-0110-103/24.09.2013г. – относно изменение на кад. план на кв.335,м."Зона Б-5" и образуване на нов ПИ 82

Докладва инж. Д. Петров

4. Вх. № СА-7000-420/31.10.2013г. – заявление за виза за поставяне на преместваем обект/павилион/ по смисъла на чл.56 – ЗУТ за УПИ I – централни хали и озеленяване, кв.193, м."Зона Б-2"

Докладва инж. Д. Петров

Допълнителна точка:

5. Вх. № СА-94-С-23/15.10.2013г. – инвест проект за издаване на "Разрешение за поставяне на 10 броя павилиони " в УПИ I-133,134, кв.29, НПЗ "Средец"

Докладва арх. В. Янулов

По точка първа от дневния ред

Докладва арх. М.Костова - Вх. № СА-0110-100/16.09.2013г. – инвест.проект за "Смяна на предназначението на част от сграда АИП за СМП – дентална медицина", УПИ VII-6,7, кв.228 , м."Западно направление", бул."К.Величков" № 93.

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:

Да се одобри проектът и да се издаде РС

По точка втора от дневния ред

Докладва инж. Д. Петров - . Вх.№ ОИ-94-М-6/08.08.2013г. относно изменение на кад. план на кв. 335б, м. "Пробив бул."П.Славейков" и образуване на нов ПИ 30.

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:

Предлага на Кмета на район"Възраждане" да издаде заповед за одобряване на изменението на кад. план на кв.335б, м. "Пробив бул. "П.Славейков" и образуване на нов ПИ № 30

По точка трета от дневния ред

Докладва инж. Д. Петров - Вх. № СА-0110-103/24.09.2013г. – относно изменение на кад. план на кв.335,м."Зона Б-5" и образуване на нов ПИ 82
След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:

Предлага на Кмета на район "Възраждане" да издаде заповед за одобряване на изменението на кад. план на кв.335, м. "Зона Б-5" и образуване на нов ПИ № 82

По точка четвърта от дневния ред

Докладва инж. Д. Петров - . Вх. № СА-7000-420/31.10.2013г. – заявление за виза за поставяне на преместваем обект/павилион/ по смисъла на чл.56 – ЗУТ за УПИ I – централни хали и озеленяване, кв.193, м."Зона Б-2"

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:

- Връща заявлението на вносителя с мотивиран отказ:
- мястото , което е посочено пречи на пътникопотока от и към входа на метростанция "Сердика"
 - възпрепятствува достъпа до асансьора към метростанцията

По точка пета от дневния ред

Докладва арх. В. Янулов - Вх. № СА-94-С-23/15.10.2013г. – инвест проект за издаване на "Разрешение за поставяне на 10 броя павилиони " в УПИ I-133,134, кв.29, НПЗ "Средец"

След станалите разисквания РЕСУТ

РЕШИ:









- Връща проектът на вносителя със следните забележки:
- не е представен договор за присъединяване с "ЧЕЗ - Разпределение България" АД
 - по част ЕЛ да се представи пълен проект, съобразен с условията за присъединяване
 - не са изпълнени изискванията на чл.139,чл.3 от ЗУТ
 - да се предвиди пожарен хидрант 70/70 мм на сградното водопроводно отклонение
 - не са представени данни за съществуващо сградно канално отклонение
 - не е представен договор със "Софийска вода" АД

- не е посочено предназначението на павилиона
- да се съгласува проектът по част "Вик" с "ЧЕЗ Разпределение България" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/арх. Л. Гавазова/

ЧЛЕНОВЕ :

1. инж. М. Атанасова 
2. инж. В. Юркова 
3. В. Бояджиев 
4. арх. М. Костова 
5. арх. Е. Петрова 
6. арх. В. Янулов 
7. инж. Хр. Ковачев 
8. Щерю Иванчев 
9. инж. Д. Петров 
10. инж. И. Караиланска 
11. инж. Т. Янкова
12. ланд. арх. Д. Танев 
13. инж. К. Ненов
14. инж. В. Тодоров 
13. Вл. Димитров
14. арх. Т. Вълева 
15. ИНЖ. П. ГЛАВЧЕВА: