



УТВЪРЖДАВАМ:  
КМЕТ НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"  
/САВИНА САВОВА/

## ПРОТОКОЛ № 12

Днес, 08.08.2014г., в изпълнение на Заповед № РД-09-186/07.08.2014г. на Кмета на район "Възраждане", се проведе заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ в състав:

**Председател:** арх. Людмила Гавазова – Гл.архитект на СО-Район "Възраждане"

### Членове:

1. инж. Мариана Минчева Атанасова - главен инженер на р-н „Възраждане“
2. инж. Виолета Иванова Юрукова – н-к отдел "ИИБЕ"
3. инж. Даниела Истаткова –н-к отдел "УТКРКС"
4. Симеон Танчев – юрисконсулт на р-н „Възраждане“
5. Щерю Боянов Иванчев – гл.експерт„УОС, ЖФ, РКТД“ при р-н „Възраждане“
6. инж. Христо Ангелов Ковачев– главен експерт „УТКРКС“
7. арх. Мария Георгиева Костова – ст. експерт „УТКРКС“
8. арх. Елка Евтимова Петрова – ст.експерт "УТКРКС"
9. инж. Димитър Кирилов Петров – ст. експерт „УТКРКС“
10. инж. Илиана Спасова Караиланска – ст. експерт „ИИБЕ“
11. инж. Веселин Кирилов Тодоров – ст.експерт "ИИБЕ"
12. инж. Константин Ненов– мл.експерт "ОСДКС"
13. инж. Таня Георгиева Янкова – мл. експерт "ИИБЕ"
14. ланд.арх. Диана Хараламова- мл. експерт "ИИБЕ"
15. арх. Тихомира Жасминова Ракипова – мл.експерт "АГКРКС"
16. арх. Тодорка Вълева Вълева – представител на САБ
17. арх.В.Николов – представител на СРЗИ
18. инж. Димитър Василев - инспектор ОЗ РС ПБЗН

### Технически секретар:

Мая Кръстева Милкова – ст. специалист „АГ“  
При следния следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № СА-0110-67/14.07.2014г. – инвест. проект за "Жилищна сграда с магазини, офиси, ателиета, подземни гаражи и допълващо застрояване-гаражи", УПИ XXII-7,8,9,15, кв.162, м."Зона Б-4", ул. "Одрин" № 117.

**Докладва арх. М. Костова**

**По точка първа от дневния ред**

Докладва арх. М.Костова - Вх. № СА-0110-67/14.07.2014г. – инвест. проект за "Жилищна сграда с магазини, офиси, ателиета, подземни гаражи и допълващо застрояване-гаражи", УПИ XXII-7,8,9,15, кв.162, м."Зона Б-4", ул. "Одрин" № 117.

След станалите разисквания РЕСУТ

**РЕШИ:**

Внесената документация ще се съгласува и ще да бъде издадено РС на основание чл.142, ал.2 от ЗУТ след изпълнение на следните забележки:

- да се представят актуализирани договори с "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД и със "Софийска вода" АД
- да се изпълнят изискванията на чл.142, ал.5 , т.9 във връзка с чл.11 от ЗУО, в сила от 13.07.2014г.
- да се изпълнят изискванията на чл.148, ал.12 от ЗУТ
- да се приложи експертна оценка на заснетата растителност
- в следващата фаза на проектиране да се предвиди вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от подземния гараж, съгласно изискванията на чл.113, ал.5, т.2 СТТПНОБП
- в следващата фаза на проектиране да се предвиди сухотръбие съгласно изискванията на чл.207, ал.1 от Наредба № I-з – 1971 за СТТПНОБП
- вратите на коридора на подземния гараж да се отворят по посока на евакуационния поток
- за апартаментите да се предвидят складови помещения

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
.....  
**/арх. Л. Гавазова/**

**ЧЛЕНОВЕ :**

1. инж. М. Атанасова.....
2. инж. В. Юркова.....
3. инж. Д.Истаткова.....
4. Симеон Танчев.....
5. арх. М. Костова.....
6. арх.Е.Петрова.....
7. инж.Хр. Ковачев.....
8. Щерю Иванчев.....

- 9. инж. Д. Петров .....
- 10. инж. И. Караиланска .....
- 11. инж. Т. Янкова .....
- 12. инж. К. Ненов..отпуска.....
- 13. инж. В. Тодоров .отпуска.....
- 14. ланд.арх.Д.Хараламова.....
- 15. арх. Т.Ракипова.....
- 16. арх.В.Николов.....
- 17. арх. Т. Вълева .....
- 18. инж.Д.Василев.....